

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-TR.ПБ68.В.00619
(номер сертификата соответствия)

ТР 1372731
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Kizilciklik mah Inonu cad Suadiye yolu Uzeri No:1 Sarimese-Kartepe-Kocaeli-Turkiye, Турция. Телефон (+90 262) 371 57 27, факс (+90 262) 371 57 27.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Kizilciklik mah Inonu cad Suadiye yolu Uzeri No:1 Sarimese-Kartepe-Kocaeli-Turkiye, Турция. Телефон (+90 262) 371 57 27, факс (+90 262) 371 57 27.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". 125319, г.

(наименование и местонахождение органа по сертификации) Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, корпус 6, офис 1-4, тел. (495) 380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ68 выдан 31.10.2011г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия профильно-погонажные: профиль отделочный из ПВХ неокрашенный толщина от 2,0 мм до 2,8 мм,

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) плотность 1,44 г/см³, длина 6 м, серии "DORADO", "CARINA", "EVEREST", "ZENDOW". Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, с изменениями

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) №117-ФЗ от 10.07.2012), глава 33, статья 149, приложению (бланк №0455128)

№117-ФЗ от 10.07.2012), глава 33, статья 149, Приложение, таблицы 3, 27, согласно

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 90

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ППБ-844/09-2012 от 12.09.2012 г, ИЛ ООО «ПСК», рег.№ ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011г. адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6, оф.1-4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), № СДССМ RU.OC01.K00212

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

от 24.09.2012 г. до 24.09.2015 г., выдан ОС "Сертиф-групп Менеджмент" номер аттестата аккредитации СДССМ RU.3927.OC01 от 04.06.2012 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2012 по 25.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Гаюн

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

О.О. Мальцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ТР.ПБ68.В.00619

(обязательная сертификация)

ТР 0455128

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 сильногорючие
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения - Т4 чрезвычайно опасные



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Гаюн

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

О.О. Мальцева