

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-TR.ПБ68.В.01968

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006066

«EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI».

Адрес: ТУРЦИЯ, Kizilciklik Mah.Inonu Cad.Suadiye Yolu Uzeri No.1 Sarimese /Kartepe-Kocaeli -TURKIYE.

Телефон: +90262371 5727, факс: +902623715728.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI».

Адрес: ТУРЦИЯ, Kizilciklik Mah.Inonu Cad.Suadiye Yolu Uzeri No.1 Sarimese /Kartepe-Kocaeli -TURKIYE.

Телефон: +90262371 5727, факс: +902623715728.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные: профиль отделочный из поливинилхлорида (ПВХ), неокрашенный, толщина от 2,0 мм до 2,8 мм, плотность 1,44 г/см<sup>3</sup>, длина 6 м, серий: «DORADO», «CARINA», «EVEREST», «ZENDOW», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

57 7211

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России:

3916 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27, Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0006336).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1549/11-2015 от 18.11.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.TR.001.ОС.04.00971 от 08.07.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2015 по 19.11.2018

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия





## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №  
(обязательная сертификация)

C-TR.ПБ68.В.01968

№ 0006336

### Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись  
  
подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия  
Е.А. Медведева

инициалы, фамилия